



DANMARK



Godkendelse
VA 2.52/13875

Udstedt: 2002.09.26
Gyldig til: 2005.10.01
Erstatter: VA 2.52/11128

Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

Godkendelsesindehaver:

Eczacibasi yapi Gerecleri Sanayi
Ve Ticaret A.S.
Vitra Seramik Grubu Yunus Tren
Istasyonu Yani
PO Box 6
TR-81412 Kartal-Istanbul
Telefon: 0216 38 95 900
Telefax: 0216 35 36 756

Kombinationskloset

VITRA

type 6889/6890

Fabrikat:

Eczacibasi yapi Gerecleri Sanayi
Ve Ticaret A.S., Istanbul

Mærkning:

- 1 Fabrikantmærke: Vitra
- 2 Vandstandsmærke: streg mrk. 6 l
(på bagvæg i cisterne)

Betingelser for montering og brug

På koblingsledningen til cisternen skal monteres en afspærringsventil.

Bemærkninger

Den reducerede skyllevandmængde (3,0 l) må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet.

Beskrivelse og tekniske data

Udførelse	Kombinationsklosettet er udført med S-lås og er beregnet til opstilling på gulv.
Materiale	Vitreous china porcelæn.
Cisterne	Cisternen er udstyret med en to-delt trykknopbetjent bundventil og en fyldeventil, som har tilgang gennem cisternens bund.
Vandforbrug pr. skyl	Normalt skyl: Vandforbruget pr. skylleoperation er målt ved et vandtryk på 200 kPa og et vandindhold i cisternen svarende til vandstandsmærket 6 l. Lille skyl: Cisternen kan skylle med en reduceret skyllevandmængde ved aktivering af knap for lille skyl, se Bemærkninger.
Vandstrøm	Ca. 0,1 l/s Ved et vandtryk på 200 kPa fyldes cisternen på ca. 70 sek.

Claes Skjernov (adm. direktør)